


方案审核意见表

登记号:

方案名称	白云观三清阁殿屋面抢险工程修缮方案
申报单位	中国道教协会
设计单位	北京市古代建筑设计研究所有限公司
审核意见	<p>今收到审批处转发《白云观三清阁殿屋面抢险工程修缮方案》，所报方案已按照京文物许可〔2020〕613号批复意见修改，经我中心组织专家论证，方案总体可行，具体意见如下：</p> <p>1、方案对残损情况和修缮范围进行了基本描述，但对出现折檐的成因分析不足。建议进一步强化现场勘察，对原有屋面的材料、工艺、做法进行进一步详勘，对三清阁殿的南侧屋面脱开的成因做进一步的补充说明，为抢险修缮设计提供充足的依据。</p> <p>2、建议实施过程中按设计严格控制修缮范围及更换量。应依照“最小干预”和“不改变文物原状”原则，对屋面进行局部揭瓦挑顶修缮。拆卸瓦件应编号，揭瓦后应进一步勘察苫背原工艺做法，深化工艺设计要求。屋面不建议使用新型防水材料。</p> <p>3、应在修缮措施中明确新旧苫背层的搭接工艺要求，采取上压下搓口的顺搓搭接方式，避免漏雨。方案实施过程中应做好原做法及工艺、苫背新旧接口工艺做法的记录工作。</p> <p>4、施工过程中，应注意对非本次工程范围的古建筑和彩画的保护。</p> <p>5、应规范设计文本，补充勘察照片时间等相关信息。申报设计图纸电子文件精度应满足方案审查要求。</p> <p>结论：原则同意所报方案</p> <p style="text-align: right;"> 北京市文物保护事务中心 2020年7月2日</p>

可另附页

联系电话 83169928

