


## 方案审核意见表

登记号:

方案名称	圆明园遗址线法桥遗址抢险加固工程方案
申报单位	北京市海淀区圆明园管理处
设计单位	北京国文琰园林古建筑工程有限公司
审核意见	<p>今收到审批处转发《圆明园遗址线法桥遗址抢险加固工程方案》文件。申报文件经我中心咨询专家，形成意见和建议如下：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、应注意“修改说明”中的表述与正文中的一致性，石材材质应写入正文。</li><li>2、应明确遗址桥身南侧罗马柱撞券石后侧与条石驳岸空档处青砖砌筑墙体的建造年代；如为原有做法，应说明拆除及“用条石补砌”的理由。</li><li>3、变形监测装置（特别是桥体里侧）设置的位置、数量应进一步明确，避免二次施工对遗址的扰动。</li><li>4、依据项目的特点，可考虑安装传统变形监测装置。</li></ol> <p>结论：原则同意</p> <p style="text-align: right;"> 北京市文物保护事务中心 2020年2月4日</p>

可另附页

联系电话 83169928