

国家文物局

文物保函〔2023〕546号

国家文物局关于西交民巷近代银行建筑群—— 中国农工银行北平分行旧址外立面及 屋面修缮项目的批复

北京市文物局：

《北京市文物局关于中国农工银行北平分行旧址外立面及屋面修缮工程方案的请示》（京文物〔2023〕474号）收悉。经研究，我局原则同意所报方案。

一、对所报方案提出以下修改意见：

（一）深化现状勘察和评估。进一步研究历史图纸、照片和修缮沿革，加强对文物建筑有价值的建筑要素、工艺做法等的研究和梳理。甄别各时期有一定时代特色、价值的要素和局部细节，重点明确北立面女儿墙、西立面局部山花、南立面券窗处原有形制做法。补充勘察水刷石揭露后清水砖墙保存现状，核实东、西立面基座部分原状。

（二）完善设计方案、工程做法说明及要求。基于历史照片，从立面构图角度优化东、西立面设计，注意论证基座做法。权衡东、西、南立面原状和当前状态的延续性，论证是否保留后期装饰性窗框和加固壁柱。重点深化清水砖墙不同修缮工艺的要求、适用对象和范围，切实保证墙体修缮质量。

（三）进一步校核方案文本和图纸内容。按照《文物保护工程设计文件编制深度要求（试行）》和《近现代文物建筑保护工程设计文件编制规范》，规范文本表述和图纸标注。补充必要的大样图。补充施工期间文物安全预案。

二、具体方案由你局指导有关单位按照上述意见修改、完善，并经你局批准后实施。

三、施工前请你局督促施工单位做好工地现场布置管理、岗前培训、围挡和支护等各项准备工作。施工中请加强协调和项目监管，及时开展项目检查，督促项目管理单位和方案设计单位加强施工全过程指导，督促项目施工单位严格遵守文物保护项目相关法律法规、标准规范要求，做好施工组织管理，主动接受社会监督，确保项目质量和人员、文物安全。

四、项目竣工后，由你局按照《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》相关要求，严格做好项目竣工验收工作。

五、请你局切实加强管理，督促、指导相关单位做好保护后相关文物的日常养护工作，及时发现和排除隐患，确保文物安全。

此复。



公开形式：主动公开