

# 国家文物局

文物保函〔2024〕1404号

## 国家文物局关于妙应寺白塔建设控制地带内 西城区前抄手胡同24号3幢平房 翻建工程项目的批复

北京市文物局：

《北京市文物局关于妙应寺白塔建设控制地带内西城区前抄手胡同24号3幢平房翻建工程项目的请示》（京文物〔2024〕1016号）收悉。经研究，我局原则同意妙应寺白塔建设控制地带内西城区前抄手胡同24号3幢平房翻建工程项目。

一、对所报方案提出以下修改意见：

（一）深化前期勘察和文物影响评估。补充相邻建筑的现状勘察，明确院内其他建筑高度和进深尺寸。补充评估翻建建筑对相邻及院内其他建筑的影响。进一步明确文物保护规划和其他相关规划中对该区域建筑高度、进深的管控要求。

（二）优化设计方案。进一步降低翻建建筑高度和进深。细化墙体、屋面、门窗的形制设计，补充材料和工艺设计说明。

二、请你局指导相关单位根据以上意见对所报项目进行修改、完善，并按照《中华人民共和国文物保护法》等有关法律法规，履行相应审批程序后实施。

三、请你局会同相关部门加强对项目实施过程的全程监管，

组织专业机构参与指导，确保文物安全。项目实施过程中如发现重要文物遗存，应立即停止施工并研提保护措施。

此复。



2024年9月23日

公开形式：主动公开