

# 国家文物局

文物保函〔2025〕347号

## 国家文物局关于北京东岳庙保护范围和建设控制地带内电气设备增容工程项目的批复

北京市文物局：

《北京市文物局关于东岳庙保护范围及建设控制地带内电气设备增容工程项目的请示》（京文物〔2024〕464号）收悉。经研究，我局原则同意在北京东岳庙保护范围和建设控制地带内进行电气设备增容工程项目。

一、优化设计方案，拟建配电箱/室、消防井、地面铺装及相关电力设施建（构）筑物外观应与文物环境相协调，可适当补充绿化遮挡，进一步降低对景观环境的影响。严格控制地下沟槽开挖面积，尽可能利用原有管沟或路由。补充管线穿越文物建筑墙体的埋设方式、保护措施，开挖工作必须采取人工方式，补充施工期间必要的监测方案和应急预案，确保文物安全。补充箱变建筑设计图纸。补充地下管线与文物建筑的剖面关系图。文物建筑上不得直接安装灯具搞“亮化工程”。

二、请你局指导相关单位根据以上意见对所报项目进行修改、完善，并按照《中华人民共和国文物保护法》等有关法律法规，履行相应审批程序后实施。

三、请你局会同相关部门加强对项目实施过程的全程监管，

组织专业机构参与指导，确保文物安全。项目实施过程中如发现重要文物遗存，应立即停止施工并研提保护措施。

此复。



公开形式：主动公开