

国家文物局

文物保函〔2025〕576号

国家文物局关于京张铁路（南口段）保护范围 及建设控制地带内南口镇道北地区 供水管网改造工程的批复

北京市文物局：


《北京市文物局关于全国重点文物保护单位-京张铁路（南口段）保护范围及建设控制地带内南口镇道北地区供水管网改造工程方案的请示》（京文物〔2024〕1624号）收悉。经研究，我局原则同意在京张铁路（南口段）保护范围及建设控制地带内进行南口镇道北地区供水管网改造工程项目。

一、补充必要考古工作。进一步优化局部路由选线设计方案，尽可能远离京张铁路工人俱乐部等文物建筑。细化对文物建筑的保护措施，加强开挖支护，严格控制施工扰动范围，在文物建筑周边应采取人工开挖方式。建议与排水管网整体考虑，采用地下综合管沟，避免重复建设和开挖。补充施工期间管道防渗漏等防护措施，完善监测和应急措施。施工结束后应及时恢复周边环境，做好场地排水，确保文物安全。

二、请你局指导相关单位根据以上意见对所报项目进行修改、完善，并按照《中华人民共和国文物保护法》等有关法律法规，履行相应审批程序后实施。

三、请你局会同相关部门加强对项目实施过程的全程监管，组织专业机构参与指导，确保文物安全。项目实施过程中如发现重要文物遗存，应立即停止施工并研提保护措施。

此复。



公开形式：主动公开