

国家文物局

文物保函〔2025〕1913号

国家文物局关于 正阳门城楼修缮工程设计变更方案的批复

北京市文物局：

《北京市文物局关于正阳门城楼修缮工程设计变更方案的请示》（京文物〔2025〕904号）收悉。经研究，我局原则同意所报方案。

一、完善设计方案。进一步补充增设排水暗管的各段做法详图，明确既有管沟防渗处理、排水管安装固定、进水口与地面交接处理、出水口与既有排水槽衔接等具体做法。加强技术质量控制，做好隐蔽工程记录。同意暂缓彩画修缮，原修缮设计方案备存，后续修缮应另行报批。

二、具体设计变更方案由你局指导有关单位按照上述意见修改、完善，并经你局核准后实施。

此复。



公开形式：主动公开