

附件

国家文物局

文物保函〔2026〕1200号

国家文物局关于东岳庙建设控制地带内 轨道交通 22 号线起点-东大桥站区间 (折返线)工程的复函

北京市文物局：

《北京市文物局关于全国重点文物保护单位东岳庙建设控制地带内轨道交通 22 号线起点-东大桥站区间(折返线)工程的请示》(京文物〔2026〕831 号)收悉。经研究，我局意见如下：

一、原则同意所报项目。

二、进一步优化设计方案，根据项目范围地质条件和文物本体对振动的敏感性，合理确定振动容许速率。盾构应严格按照设计路由施工，合理控制掘进速度，避免路线偏移或坍塌对文物的影响。加强项目施工和运营期间对文物本体及保护区划内地面的变形监测，完善应急预案，确保文物安全。

三、请你局指导相关单位根据以上意见对所报方案进行完善，按照《中华人民共和国文物保护法》等法律法规，依法履行建设工程规划许可审批程序。

四、请你局会同相关部门加强对项目实施过程的全程监管，组织专业机构参与指导，确保文物安全。项目实施过程中如发现

重要文物遗存，应立即停止施工并研提保护措施。

专此函复。



公开形式：主动公开

抄送：中国文物信息咨询中心