北京市全国重点文物保护单位保护方案核准意见表

登记号：

方案名称	故宫——坤宁宫东西暖殿、焕章殿、浴德堂、溲桶处、内阁大堂及大库保护修缮工程（设计方案）		
申报单位	故宫博物院		
设计单位	北京北建大建筑设计研究院有限公司		
针对国家文物局批复意见响应情况审查	该方案已经按照国家文物局文物保函【2023】1197号及北京市文物局京文物【2023】1409号文件要求进行了修改完善并逐条响应。 审查结论：核准通过。		
对该方案的其他评审意见或修改建议	1、屋面、梁架、暗柱等现阶段无条件开展详细勘察的部位，施工时应实施二次勘察，完善相关量化数据，据实调整、优化设计方案。 2、依据最小干预原则，适当调整飞椽更换标准，细化修补措施。 3、进一步评估现代地仗、油饰材料的保存状态和耐久性，制定维修措施，保障现代材料与传统材料的良好兼容；明确坤宁宫东暖阁隔扇裙板的具体地仗做法。 4、规范图纸绘制，完善装修大样图。 5、设计文件提出的加强屋面漏雨、墙体裂缝监测，需明确具体措施。		
日期	2026 年 10 月 22 日	单位盖章	