北京市全国重点文物保护单位保护方案核准意见表

登记号：

方案名称	德胜门箭楼保护修缮工程		
申报单位	北京中轴线遗产保护中心(北京世界文化遗产监测中心)		
设计单位	北京市文物建筑保护设计所		
针对国家文物局批复意见响应情况审查	对照国家文物局文物保函〔2026〕1405号文件，所报设计方案已进行了补充、修改完善，符合批复意见的要求。		
对该方案的其他评审意见或修改建议	1. 坚持最小干预原则，严格控制修缮范围及工程量； 2. 细化正殿后侧建筑更换后檐柱工程做法； 3. 施工过程中对隐蔽部位进行二次勘查，如发现问题及时调整，并按规定履行相应手续。 评审意见:同意所报方案		
日期	2026 年 11 月 4 日	单位盖章	

可另附页