

# 国家文物局

文物保函〔2026〕1203号

## 国家文物局关于十方普觉寺保护范围及建设控制地带内国家植物园（北园）基础设施改造提升项目的复函

北京市文物局：

《北京市文物局关于在全国重点文物保护单位十方普觉寺保护范围及建设控制地带内实施国家植物园（北园）基础设施改造提升工程的请示》（京文物〔2026〕525号）收悉。经研究，我局意见如下：

一、原则同意所报项目。

二、对项目提出以下具体意见：

（一）拟建灌溉设施应尽可能远离文物建筑围墙，确保文物安全。

（二）拟建配电箱等地面设施应做好消隐处理，尽可能减少对文物历史环境的影响。适当预留综合管沟后续提升空间，避免地面重复开挖。

三、请你局指导有关单位根据以上意见对所报项目进行修改、完善，并按照《中华人民共和国文物保护法》等有关法律法规，履行相应审批程序。该项目涉及全国重点文物保护单位的保护范围，须依法报请北京市人民政府批准。

四、请你局会同相关部门加强对项目实施过程的全程监管，组织专业机构参与指导，确保文物安全。项目实施过程中如发现重要文物遗存，应立即停止施工并研提保护措施。

专此函复。



公开形式：主动公开

抄送：中国文物信息咨询中心