

国家文物局

文物保函〔2025〕184号

国家文物局关于北海及团城——小西天建筑群 保护修缮工程项目的批复

北京市文物局：

《北京市文物局关于北海及团城——小西天建筑群保护修缮工程修缮方案的请示》（京文物〔2024〕946号）收悉。经研究，我局原则同意所报方案。

一、对所报方案提出以下修改意见：

（一）深化现状勘察。补充历年修缮中使用的钢桁架、铁箍等加固构件保存现状勘察。进一步深化极乐世界殿雷公柱现状勘察，明确糟朽深度。

（二）进一步优化设计方案，细化保护措施。审慎评估中金桁打箍的必要性。监测点位宜采用无损措施。论证精简基础稳定性监测、周边水体性能及冻融作用机理监测。连檐瓦口不建议采用落叶松。明确大木构件局部镶嵌、墩接所用松木材质要求。补充完善极乐世界殿雷公柱修缮措施，补充钢桁架防锈蚀和必要的加固措施。

（三）校核文本和图纸。应加强图纸深度，现状勘察图应标注已加固的部位及措施，补充方案设计细部图。

二、具体方案由你局指导有关单位按照上述意见修改、完善，

并经你局核准后实施。

三、施工前请你局督促施工单位做好工地现场布置管理、岗前培训、围挡和支护等各项准备工作。施工中请加强协调和项目监管，及时开展项目检查，督促项目管理和方案设计单位加强施工全过程指导和记录，结合此次修缮工程对小西天建筑群的价值和历次修缮工作进行系统回顾、整理，撰写详细报告并在该建筑群中设置必要专题陈列，督促项目施工单位严格遵守文物保护项目相关法律法规、标准规范要求，做好施工组织管理，主动接受社会监督，确保项目质量和人员、文物安全。

四、项目竣工后，由你局按照《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》相关要求，严格做好项目竣工验收工作。

五、请你局切实加强管理，督促、指导相关单位做好保护后相关文物的日常养护工作，及时发现和排除隐患，确保文物安全。

此复。



公开形式：主动公开