

方案审核意见表

登记号:

方案名称	丫髻山碧霞元君祠遗址建控地带内景区上下山辅助项目工程
申报单位	北京丫髻山风景名胜区旅游发展中心
设计单位	中城科泽工程设计有限责任公司

审 核 意 见	经方案核查及专家意见汇总，提出以下意见： 一. 应补充设计方案文本，论述必要性与可行性、选址策略、可能造成的影响与多方案比较等内容不可由文物影响评估报告代替。 二. 本方案必要性论证不足。以下为通过文物影响评估报告所提意见： 1. 方案以服务老年人、残疾人为出发点立项，但魔毯与滑道实为截然不同的两种制动方式。由方案描述可知，滑道靠人体自重运行，是否适合残疾人及老年人未得到充分论证与说明，似与出发点背道而驰。 2. 工程选点两端从目前的地图与模型看已有相应路由，应使用现有手段解决相关问题。 3. 目前论证依据的游客容量数据为 2013 年数据，已接近十年，缺少最新数据或相关数据预测的支持。 三. 补充影响评估内容 1. 影响评估以 GIS 视域分析结合现场照片拍摄的手段进行，具备一定参考性，但评估时需考虑设施高度，仅以地形地貌为出发点分析并不妥当。 2. 应补充山脚视角的相关评估，论证设施可能对山形地貌造成的影响。 3. 有对植被破坏的数量估算。 四. 细化多方案比较内容 1. 应增加不同选址或不同路由的选线方案比较，如确必要建设辅助设施，应考虑侧方或已有相关上山道路附近区域等多种线路比较。 2. 方案中建筑方案比较过于简略，未见具体形象或示意图，无法判断方案优劣。 评审结论：不同意该方案。  北京市考古研究院（北京市文化遗产研究院） 2022 年 9 月 5 日
------------------	---

可另附页

联系电话 83169928